



Recommandations sur le cahier des charges du contrat d'exploitation

Commission « REX » du CIBE

29 janvier 2019





Objectif & Cibles

- Mettre en place un cahier des charges, ou autre document de référence synthétique en matière de bonnes pratiques pour aider à l'élaboration de contrat d'exploitation notamment sur les données de base et optionnelles
 - Les bonnes pratiques à mettre en œuvre
 - Les points d'attention
 - Un cahier des charges pour l'élaboration d'un contrat d'exploitation
- Cibles
 - animateurs-bois énergie
 - Maîtres d'ouvrage
 - Porteurs de projets
 - Professionnels






Structure de l'outil

- Tableau avec liste de recommandation par type de puissance selon les seuils de la réglementation ICPE
 - < 1 MW
 - De 1 MW à 20 MW
 - > 20 MW
- 3 catégories
 - vide si cela n'a pas lieu d'être
 - conseillé
 - obligatoire





Structure – 5 grandes thématiques





Extrait du tableau

Thématique	Objectif(s)	Sous-thématique	Libellé recommandation(s)	Type chaufferie bois concernée (estimation), observations éventuelles			
				Type de poste de dépense	< 1 MW	1 MW à 20 MW	> 20 MW
			En pratique ○ Conseillé ◎ Vivement conseillé ● Obligatoire ●				
Documentation et gestion documentaire Maîtrise administrative et juridique (réglementation, engagements contractuels)	Archiver, tracer, disposer des informations, maîtriser, utiliser, prouver (qualifications, habilitations, formations, conformité réalisation, certifications...) Bonne maîtrise et capacité de gestion en cas de litige, contentieux ou sinistre, connaissance et maîtrise de la réglementation (rejets, sécurité, conformité au code du travail), dynamique contractuelle, couverture d'assurance de l'installation, aussi bien au niveau maître d'ouvrage, exploitant, ainsi que des prestataires. Maîtrise comptable (compte d'exploitation, documents justificatifs, certification des comptes). Maîtrise facturation (par exemple pour l'énergie via appareils scellés,...)	Contractuel	Procédure de lecture des documentations, avec émargement du personnel d'exploitation - maintenance	[P2]	◎	◎	●
		Technique	Tenue à jour et lisibilité de lecture du cahier – livret de chaufferie	[P1, P2, P3]	○	○	○





Extrait du tableau

Thématique	Objectif(s)	Sous-thématique	Libellé recommandation(s)	Type chaufferie bois concernée (estimation), observations éventuelles			
				Type de poste de dépense	< 1 MW	1 MW à 20 MW	> 20 MW
			En pratique ○ Conseillé ◎ Vivement conseillé ● Obligatoire ●				
Moyens matériels	Disposer de l'outillage qui permet une exploitation de qualité, qualifier et décider du besoin en pièces détachées en secours – urgence et mode de fonctionnement.	Combustion	Outillage non portatif par un opérateur seul, contrôle combustion et rejets : baie d'analyse	[P2, P3]			●
		Chaudière	Plan de graissage – lubrification – vidange, analyse conformité qualité de l'eau traitée ou autre fluide process utilisé (huile,...)	[P2]	○	○	○





Éléments complémentaires à transmettre

- Avez-vous des cas spécifique particuliers

